RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (Allegato G)

PER IMPIANTO TERMICO CON POTENZATERMICA NOMINALE AL FOCOLARE < 35 kW

Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

Rapporto Di Controllo N°…… Data del controllo…….……..….

Impianto termico sito nel Comune di ....…….....…….…….……..….(……)

in via/piazza .....…….…… nc ..... piano .....….. interno .....… Cap……..…..

Responsabile dell'impianto: …… c.f.: ……..…… tel.: ……..……..…....

Indirizzo:……...…

in qualità di: ☐ proprietario ☐ occupante ☐ terzo responsabile ☐ amministratore

Proprietario dell'impianto (se diverso dal responsabile) ……..…… c.f.: ….…….……tel.: ……..……

Indirizzo : …….……

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO **Catasto impianti/codice** ……..…....….

Costruttore .....……..... Modello .....……... Matr. .....……..…

Pot. term. nom. utile (kW) ...……..Pot. term. nom. al focolare (kW).....Anno di costruzione ..…… Data installazione.....……

Marcatura efficienza energetica: (DPR 660/96):…… Uso: riscaldamento ☐ acqua calda sanitaria ☐

Caldaia tipo: B ☐ C ☐ Combustibile: gas naturale ☐ Gpl ☐ Gasolio ☐ Kerosene ☐ Altro …… Volumetria riscaldata ….…….… (m^3)

Consumi di combustibile:stagione di riscaldamento ……/….. Consumi ……(m^3/kg) - stagione di riscaldamento ….……/… Consumi ……(m^3/kg)

Tiraggio: naturale ☐ forzato ☐ Locale installazione: Locale tecnico☐ Esterno ☐ Interno ☐ ……...

	SI	NO	N.C.
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO			
- Dichiarazione di conformità dell'impianto	☐	☐	☐
- Libretto di impianto	☐	☐	☐
- Libretto d'uso e manutenzione	☐	☐	☐
C. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE			
- Idoneità del locale di installazione	☐	☐	ES
- Adeguate dimensioni aperture ventilazione	☐	☐	☐
- Aperture di ventilazione libere da ostruzioni	☐	☐	☐
D. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO			
- Pendenza corretta	☐	☐	☐
- Sezioni corrette	☐	☐	☐
- Curve corrette	☐	☐	☐
- Lunghezza corretta	☐	☐	☐
- Buono stato di conservazione	☐	☐	☐
E. CONTROLLO EVACUAZIONE PRODOTTI DI COMBUSTIONE			
- Scarico in camino singolo	☐	☐	☐
- Scarico in canna fumaria collettiva ramificata	☐	☐	☐
- Scarico a parete	☐	☐	☐
- *Per apparecchio a tiraggio naturale*: non esistono riflussi dei fumi nel locale	☐	☐	☐
- *Per apparecchi a tiraggio forzato*: assenza di perdite dai condotti di scarico	☐	☐	☐
F. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO			
- Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste) puliti	☐	☐	☐

	SI	NO	N.C.
- Dispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione	☐	☐	☐
- Scambiatore lato fumi pulito	☐	☐	☐
- Accensione e funzionamento regolari	☐	☐	☐
- Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente			
- Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi			
- Valvola di sicurezza contro la sovrapressione a scarico libero			
- Vaso di espansione carico	☐	☐	☐
- Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	☐	☐	☐
- Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri	☐	☐	☐
e senza segni di usura e/o deformazione	☐	☐	☐
- Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento	☐	☐	☐
- Guarnizione di accoppiamento al generatore integra	☐	☐	☐

G. CONTROLLO DELL'IMPIANTO P=positivo N=negativo N.A.=non applicabile	P	N	N.A.
- Controllo assenza fughe di gas	☐	☐	☐
- Ispezione visiva coibentazioni	☐	☐	☐
- Ispezione efficienza evacuazione fumi	☐	☐	☐

H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (Rif. UNI 10389–UNI 10845 e succ. mod.) Effettuato ☐ Non effettuato ☐

Temp. fumi (°C)	Temp. aria comb. (°C)	O_2 (%)	CO_2 (%)	Bacharach (n)	CO calc. (ppm)	Rend.to Combustione (%)	Tiraggio (Pa)

OSSERVAZIONI:

.....…….....…….……

RACCOMANDAZIONI (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione)**:**

.....…….....……..……..

PRESCRIZIONI (in attesa di questi interventi l'impianto **non** può essere messo funzione)**:**

.....…….....…….……..

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. **Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare SI ☐ NO ☐**

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenza riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome .....…… Ragione Sociale .....…… Telefono ……

Indirizzo …….....…..……Estremi del documento di qualifica …….....

Orario di arrivo presso l'impianto……..…….. Orario di partenza dall'impianto…….…….

Timbro e firma dell'operatore **Firma del responsabile dell'impianto** (per presa visione)

.....…… .....……

VERS